

Koagülant Analiz Sertifikası

Ürün Adı : Koagülant

TEST	SONUÇ
Görünüş	Tanecikli toz
Renk	Beyaz
İyonik karakter	Anyonik
Yük yoğunluğu	Düşük
Yaklaşık dönme yoğunluğu	0.80
Ph	6.0-8.0

Not: Bu belge üzerindeki spesifikasyonlar, üretici tarafından yapılan analiz sonuçlarındaki değerlerle bire bir aynıdır.